

Mosaic™

- Disjoncteur différentiel
- Differentialschutzschalter
- Differentieelautomaat
- Disyuntor diferencial
- RCBO

775 31/32/33/34



- Présentation
- Voorstelling
- Presentación


- Darstellung
- Presentación

- Bouton test
- Testknop
- Test button
- Testknopf
- Botón de comprobación

- Interrupteur :
enclenchement/déclenchement
- Schakelaar :
inschakeling / uitschakeling
- Switch :
opening/closing
- Schalter :
Ein/Aus
- Interruptor :
activación/desactivación

- Lampe témoin
- Verklikkerlampje
- Indicator lamp
- Kontrollampe
- Testigo luminoso

- Indicateur état des contacts (vert)
- Indicator : stand van de contacten (groen)
- Contact state indicator (green)
- Statusanzeige Kontakte (grün)
- Indicator de estado de los contactos (verde)



- Caractéristiques techniques
- Technische gegevens
- Technical characteristics

- Technische Daten
- Caractéristiques techniques

°C	U	IΔm	I _N / IΔn	10 mA	30 mA
- 5 + 40	230 V~ 50/60 Hz	500 A	10 A	775 33	775 31
			16 A	775 34	775 32

- Courbe : type C
Coupure : phase + neutre


- Kurve : typ C
Abschaltung : Phase + Nulleiter

- Curve : type C
Onderbreking : fase + nulleider

- Curva : tipo C
Corte : fase + neutro

- Curve : type C
Coupure : phase + neutre

I _N (A) / I _{cc} (I ² t)	1 500 A	3 000 A
10	11 000	13 000
16	28 000	30 000



• **Important :**

Ce produit s'utilise en complément de la protection principale, il ne convient pas pour la protection des appareils équipés de capacité reliée à la terre.
Ce produit ne fonctionne pas avec les transformateurs ferromagnétiques.

• **Belangrijk :**

Dit produkt moet gebruikt worden naast de hoofd beveiliging. Het is niet geschikt voor de beveiliging van apparaten uitgerust met aardcapaciteit.
Dit product werkt niet met ferromagnetische transformatoren.

• **Important :**

This product is for use in conjunction with a main protective device. It is not suitable for protecting devices with connection to earth.
This product does not operate with ferromagnetic transformers.

• **Wichtig :**


Dieses Gerät ist zusätzlich zum Hauptschutzschalter zu verwenden. Es ist nicht zum Schutz von Geräten geeignet, deren Kapazität geerdet ist.
Dieses Gerät funktioniert nicht mit ferromagnetischen Transformatoren.

• **Importante :**

Este producto se utiliza como complemento de la protección principal, no es adecuado para la protección de aparatos con capacidad conectada a tierra.
Este producto no funciona con transformadores ferromagnéticos.


- Câblage
- Bedrading
- Wiring

- Verdrahtung
- Cableado




- **Fonctionnement**
- **Werking**
- **Operation**


- **Betriebsweise**
- **Fuccionamiento**




- (vert)
- (groen)
- (green)
- (grün)
- (verde)



- En service
- In werking
- On
- In Betrieb
- En servicio



- Test : action périodique
- Test : periodieke handling
- Test : periodic action
- Test : in regelmäßigen Abständen durchführen
- Comprobación : acción periódica



- Remise en service
- Opnieuw in werking stellen
- Recommissioning
- Erneute Inbetriebnahme
- Reanudación del servicio